

В целях подготовки к безаварийному пропуску весеннего половодья и предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением объектов энергоснабжения, а также в порядке осуществления государственного энергетического надзора **ПРЕДПИСЫВАЮ:**

1. Обеспечить надежность электроснабжения объектов с электроприемниками 1 и особой категории.

2. Привести в исправное техническое состояние автономные резервные источники электроснабжения и обеспечить наличие необходимого запаса топлива для них. Провести тренировки с персоналом, обслуживающим указанные источники электроснабжения.

3. Привести в исправное техническое состояние воздушные линии электропередачи и трансформаторные подстанции, находящиеся на территории возможного подтопления.

4. Восстановить поврежденные кабельные линии электропередачи до наступления паводка.

5. В случае необходимости согласовать с РЭС проведение земляных работ, связанных с созданием траншей и обходных путей для пропуска воды.

6. В период паводка не выводить в плановый ремонт резервные ВЛ, КЛ и другое оборудование.

7. Рассмотреть вопрос об отключении незадействованных электроустановок, подверженных подтоплению.

8. О выполнении предписания информировать Энергонадзор в срок до 31 марта 2017 года.

В случае невыполнения данного предписания на руководителя предприятия (организации) будет составлен протокол об административном правонарушении по ст.20.12 КоАП с наложением штрафа в размере от 10 до 30 базовых величин или по ст.23.1 КоАП с вынесением предупреждения или наложением штрафа в размере 20 базовых величин.

Филиал «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго» </pre></details>